Memorando nº 99999/2020/DIL - HCFAMEMA

Marília, 18 de agosto de 2020.

Ao Sr.
André Luiz Barbosa
Serviço Especialidade em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT - HCFAMEMA

Assunto: ***Extintores vencidos***

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, vimos por meio deste informar que estamos com 8 extintores com data de validade expirada no Arquivo, prédio que está situado na Rua Orlando Righetti, 955.

3 extintores com data de validade expirada em 01/2020.
1 extintores com data de validade expirada em 02/2020.
4 extintores com data de validade expirada em 06/2020.

Ressalto que somos um setor com alto volume de papéis, papelão e plásticos (Prontuários Médicos), e a falta de extintores com validade vigente gera um enorme risco a integridade física dos colaboradores e documentação dos pacientes da instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

MARINA MOCHIUTI PAVÃO
Diretor Técnico II
Gerência de Gestão Documental